



YTCDJ系列电机耐压试验装置



分体式

一体式

1 供货范围

YTCDJ系列电机耐压试验装置

1台

2 遵循的技术标准

符合《电力设备交接和预防性试验规程》

3 产品的基本性能参数

3.1 仪器特点

- 1、一体化，便于携带及移动，特别适用于大型厂矿室内外移动作业。
- 2、分体式，单台重量轻，便于后期随被试品扩容而对本试验装置升级扩容。可继续增加电抗器节数

3.2 技术参数

- 1、容量：4-50kVA
- 2、电压等级：10-50kV
- 3、适用范围：6kV-10kV 高压电动机，100MW 以下火力发电机组及 6-10kV 交联电缆的耐压试验。

4 基本配置

- | | |
|-------|----|
| 1、主机 | 1台 |
| 2、附件箱 | 1套 |
| 3、说明书 | 1份 |
| 4、合格证 | 1张 |



5 验收

1) 仪器必须经过开箱验收和现场使用验收

2) 开箱验收项目如下：

a. 仪器配置符合技术合同要求，不缺少配件，使用说明书、出厂检验报告齐全。

b. 仪器无损款、无制造缺陷、受潮现象。

c. 仪器通电开机正常，工作正常。

3) 现场验收按照以下要求进行：

仪器按照招标书规定的现场实际测量要求，在对试品进行实际测量，符合要求，试验报告的制做符合技术协议要求。

6 质量保证

除现场使用人为造成的仪器及其配件损坏外，仪器质量保证期为3年，在此期间，因制造原因造成的缺陷由厂家负责免费消除。质量保证期过后，如仪器出现缺陷，厂家应及时配合用户消除缺陷。